



Nota:

Allar leiðingar hafa minimum 10% hall og eru minimum Ø110 rör, úr PVC ella PP.
 Allar ristir og bygningslutir, ið eru knýttar í frárenningina annars hafa vatniás.
 WC kummir og líkandi fara í ein tryk-kamars rottangi, aðrenn vatnið verður leitt í ein samningsbrunn, og síðani pumpa á sjógv, min. 1000 m frá alækkinum.
 Leiðingar frá ristum í gölvum, fara í ein uppsamlingsbrunn, har vatni síðani verður pumpa út á streymasjógv, min. 1000 m frá alækkinum.

Teknlýsing:

- Frárenning —
- Slam, pumpuleiðing —
- Yvirflot —
- Deyðfiskasúgving —
- Gölvristir —
- Fallstamma FS
- Rottangi ○
- Reinsibrunnur ○



Revisión nr.:	Revisión frágreiðing:	Revdata:
Tekn. nr.: S25_K08.1_50_H1_EX_N900		Rev.:
Heitið: Frárenning Yvirflot		
Byggharr: Bakkefrost Farming	Tekna: EIG	
Verkaðtan: S25-19 Smoltstøin í Ónavík	Godkent: JJJ	
	Dato: 22.04.2023	
	Mál: 1:200	
○ Arkitektar: FORMO P/F - Baklavegur 8 - FO 625 Glyvur - info@formo.fo	Tel: 78 28 28	FORMO
○ Konstruktiónir: LBF P/F - Niels Finsengata 10 - FO 100 Tórshavn - lb@lbf.fo	Tel: 63 63 63	ALB
● RAS, Rer, El & Stýringar: SMJ P/F - Hoyvíkvegur 5 - FO 110 Tórshavn - smj@smj.fo	Tel: 35 35 00	SMJ